



LEGENDA:

- POK. INSTALACJA CO
- INSTALACJA CO - ZASILNIE
- INSTALACJA CO - POWROT
- INSTALACJA CO - PRZEWODY PEK (ZASILNIE-POWROT)
- GRZEJNIK ŻELIŃNY CZŁONKOWY Z WRZĄDKĄ ZAKRÓWĄ, DOŁNOZASILANY
- GRZEJNIK PEŁTOWY GŁADKI Z WRZĄDKĄ ZAKRÓWĄ, DOŁNOZASILANY
- ROZDZIELACZ CO W SZEREGU SYSTEMOWYM

R.CO:

- UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ISTNIĄCĄ INSTALACJĘ.
 2. W TOKU DEMONTAŻU ISTNIĄCYCH GRZEJNIKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA OBECNOŚĆ CZY GRZEJNIKI NOWOPROJEKTOWANE ZMIESZCZĄ SIĘ W OKREŚLONYCH W PROJEKcie MIEJSCACH.
 3. NALEŻY UNIKAĆ KOLIZJI Z INNYMI SECIAMI I PRZEWODAMI.
 4. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ MONTAŻOWYCH PRODUCENTA URZĄDZEŃ I RUR (ZWŁASZCZA W ZAKRESIE PUNKTÓW STYKOWYCH).
 5. W NAJWIĘKSZYCH MIEJSCACH INSTALACJA NALEŻY MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPWIERZAJĄCE, W NAJWIĘKSZYCH ZAWORY DOBNAJAJĄCE.
 6. STRONA PODŁOŻENIA GRZEJNIKA ZŁOŻONE Z INSTALACJĄ ISTNIĄCĄ.
 7. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ SIĘ Z PRZEBIEGIEM TRAS INNYCH INSTALACJI ORAZ USTALIĆ KOLEJNOŚĆ ICH MONTAŻU ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA. W MIEJSCACH SZCZEGÓLNE SKOMPLIKOWANYCH NALEŻY WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE ZBIORCZYCH INSTALACJI.

INWESTOR	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Lubina Rozrywająca - Hala Stanisława Augusta
OBIEKT	BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO na terenie POLWARSKU Park Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykola 1, 00-480 Warszawa Et. an. nr 4, obręb nr 5006-16, Dz. Śródmieście M. St. Warszawy KATEGORIA OBIEKTU - JK BUDYNEK KULTURY - MUZEUM
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJI
BRANŻA OPRACOWANE	TOM 3 BRANŻA SANITARNIA
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PARTERU
PROJEKTANT	mgr inż. ZBIGNIEW SKOPINSKI ulr. Świat. nr MAZ0211P/WO5/11
SPRACUJĄCY	mgr inż. ZBIGNIEW SKOPINSKI ulr. Świat. nr 54-60/77
DATA	18/06/2017 r.
SKALA	1:50
NR RYS.	S06