

Warszawa, dnia 12 września 2018 r.

**Wykonawcy**  
/wszyscy/



Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż kontenerów do celów magazynowych dla potrzeb zbiorów Muzeum na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”, znak sprawy 30/2018*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1:**

W SIWZ załącznik nr 1 umieścili Państwo informację dotyczącą wykonania dachu oraz ścian zewnętrznych o treści:

5) *Ściany zewnętrzne kontenerów - wypełnione płytą warstwową: blacha ocynkowana płytka profilowana w celu poprawienia parametrów mechanicznych, pokryta powłoką poliestrową z wypełnieniem wełna mineralna 100 mm, wewnątrz ściany zabudowane płytami GK przykrytymi blachą;*

6) *Dach – wykonany z płyty warstwowej – dachowej 140/100 o nachyleniu zgodnym z wymaganiami technicznymi oraz umożliwiającym swobodny spływ wody i śniegu: blacha ocynkowana, pokryta powłoką poliestrową z wypełnieniem wełna mineralna 140 mm, wewnątrz sufit zabudowany płytami GK przykrytymi blachą;*

Niestety z przyczyn obiektywnych takie wykonanie nie jest możliwe. W związku z powyższym proponuję przegrodę dachu według poniższego opisu i proszę o informację czy Zamawiający zgadza się na zmianę.

UL. AGRYKOLA 1, 00-460 · WARSZAWA  
BIURO +48 22 50 60 024  
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

5) Ściany zewnętrzne kontenerów - wypełnione płytą warstwową: blacha ocynkowana płytka profilowana w celu poprawienia parametrów mechanicznych, z wypełnieniem wełna mineralna 100 mm, wewnątrz ściany zabudowane płytami GK przykrytymi blachą;

6) Dach – blacha ocynkowana o nachyleniu zgodnym z wymaganiami technicznymi oraz umożliwiającym swobodny spływ wody i śniegu, wełna mineralna 140 mm, wewnątrz sufit Płyty gipsowo-kartonowe powlekane blachą ,kolor zbliżony do RAL9010



**Opowiedz nr 1:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.**

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

UL. AGRYKOLA 1, 00-460 · WARSZAWA  
BIURO +48 22 50 60 024  
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

prof. nadzw. or. hab. Zbigniew Wawer  
Dyrektor  
Muzeum Łazienki Królewskie