



# RZUT DACHÓW 1 : 50

## UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305.
2. WOKÓŁ BUDYNKU NALEŻY UŁOŻYĆ UZIOM OTOKOWY. UZIOM WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4mm. UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 1,5m – 2m OD BUDYNKU.
3. PRZEWODY UZIEMIĄJĄCE WPROWADZIĆ DO ZŁĄCZ KONTROLNYCH. ZŁĄCZA KONTROLNE UMIESZCZONE W ZAMYKANYCH METALOWYCH SKRZYŃKACH POMALOWANYCH NA KOLOR RAJ ELEWACYJ. ZŁĄCZA MONTOWAĆ ok. 25cm OD POZIOMU TERENU.
4. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU FeZn fi 8mm. PROWADZIĆ W RURACH WINDUROWYCH GRUBOŚCIENNYCH 24mm W WARSTWIE IZOLACJI pt.
5. NA DACHU WYKONANA ZOSTANIE SIATKA ZWODÓW POZIOMYCH. ZWODY PROWADZIĆ PO TRASACH ISTNIEJĄCYCH. ZWODY POZIOME NALEŻY WYKONAĆ DRUTEM FeZn fi 8mm.
6. NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY SYSTEMOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:	
<b>JL-PROJEKT</b>	
01-684 Warszawa, ul. Klasyfikacji 12/167, mail: jproje22@gmail.com tel: (22) 819 03 25, 501 388 400	
INWESTOR:	Muzeum Łazienki Krolewskie w Warszawie Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta
OBJEKT:	BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa Os. ew. nr 4, 000010-316-14, Os. Spółdzielca 14, 00-709 Warszawa KATEDRA OBIEKTU: W. BUDYNEK KUBICKIEGO, HALA DLA KONCERTEK
PROJEKT:	<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJI</b>
BRANŻA ODPOROWA:	TOM 4 BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tytuł rysunku:	<b>DACH -PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Kucior UDP. BUD. nr W08-07/02
SPRZĄDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Godowski UDP. BUD. nr 01-03/09
SKALA 1:50	DATA marzec 2017 r.
	NR RYS. <b>E-5</b>