



OZNACZENIA:

- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU Z KONWERTEREM ŚWIATŁOWODOWYM TYPU POLON 4900 LUB RÓWNOWAŻNA
- S OPTYCZNA CZUJKA DYMU (Z GNIAZDEM G-40 I IZOLATOREM ZWARC) TYPU DUR-4046 LUB RÓWNOWAŻNA
- S CZUJKA JW. LECZ Z OSŁONĄ SIATKOWĄ TYPU OZ-40-2 LUB RÓWNOWAŻNA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU (Z IZOLATOREM ZWARC)-WEWNĘTRZNY ROP-4001 LUB RÓWNOWAŻNY
- E moduł wejściowo-wyjściowy (MONITORUJĄCO-STERUJĄCY) z izolatorem zwarć TYPU EKS-4001 LUB RÓWNOWAŻNY
- ZSP zasilacz pożarowy typu ZSP135-DR-2-1A, lub równoważny, maksymalny prąd wyjściowy 2A, nominalny prąd wyjściowy 1A, pojemność baterii 18Ah
- S SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY pobór prądu <65mA, natężenie dźwięku >100dB typu SA-K7 montaż poprzez puszkę typu PIP-1AN lub równoważny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
JL-PROJEKT 01-684 Warszawa, ul. Klauzyny 12/167, mail: jlprojekt22@gmail.com tel. (22) 819 03 25, 501 388 400	
INWESTOR	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta
OBIEKT	BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO na terenie FOLWARKU Park Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa Dz. ew. nr 4, obręb nr: 5-06-16, Dz. Śródmieście M. St. Warszawy KATEGORIA OBIEKTU - IX BUDYNEK KULTURY - MUZEUM
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJI
BRANŻA/OPRACOWANIE	TOM 4 BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Łuczak upr. bud. nr Wg-87/02
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Grabowski upr. bud. nr Ś1-755/89
SKALA	DATA marzec 2017 r.
	NR RYS. T-1