



PIWNIC			
Nr pom	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2	POW. m2
P1	KLATKA SCHODOWA GRES/TERAZZO		15.21
P2	MAGAZYN	GRES	5.61
P3	KOMUNIKACJA	GRES	8.70
P4a	WC MĘSKIE PRZEDSIION	GRES	7.72
P4b	WC MĘSKIE	GRES	8.02
P4c	WC DAMSKIE PRZEDSIION	GRES	7.60
P4d	WC DAMSKIE	GRES	10.25
P6	POM. GOSP.	GRES	5.72
P7	MAGAZYN SPRZĘTU	GRES	8.89
			77.72

- OZNACZENIA:**
- CSP** CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU Z KONWERTEREM ŚWIATŁOWODOWYM TYPU POLON 4900 LUB RÓWNOWAŻNA
 - ☐** OPTYCZNA CZŁUKA DYMU (Z GNIAZDEM G-40 I IZOLATOREM ZWARC) TYPU DUR-4046 LUB RÓWNOWAŻNA
 - ☐** CZŁUKA JW. LEGZ Z OSŁONĄ SIATKOWĄ TYPU OZ-40-2 LUB RÓWNOWAŻNA
 - ☐** RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU (Z IZOLATOREM ZWARC)-WEWNĘTRZNY ROP-4001 LUB RÓWNOWAŻNY
 - ☐** moduł wejściowo-wyjściowy (MONITORUJĄCO-STERUJĄCY) z izolatorem zwarc TYPU EKS-4001 LUB RÓWNOWAŻNY
 - ☐** zasłabiec pożarowy typu ZSP135-DR-2-1A, lub równoważny, maksymalny prąd wyjściowy 2A, nominalny prąd wyjściowy 1A, pojemność baterii 18Ah
 - ☐** SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY pobór prądu <65mA, natężenie dźwięku >100dB typu SA-K7 montaż poprzez puszkę typu PIP-1AN lub równoważny
 - ☐** kłapa pożarowa z silownikiem 230/24V wg PW instalacji sanitarnych

- UWAGI:**
- Projektowana instalacja SSP zostanie włączona do istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru obiektu. Istniejące kable światłowodowe magistralne wprowadzić do nowej lokalizacji centrali sygnalizacji pożaru w recepcji na parterze.
 - W budynku przewody układane w rurkach instalacyjnych pt. Na poddaszu w przestrzeniach technicznych przewody układane w rurkach instalacyjnych nt. Przewody HDGs 2x1,5 dodatkowo mocowane na uchwytach o odporności ogniowej E90. Przy układaniu ww. przewodu na zagłębieniach należy pozostawić zapasy kompensacyjne.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA JL-PROJEKT 01-634 Warszawa, ul. Nowolipny 12/16T, mail: jlprojekt@gmail.com tel. (22) 819 03 25, 501 388 400	
INWESTOR	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Lecnia Rozrywkowa króla Stanisława Augusta
OBIEKT	BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO na terenie FOLWARKU Park Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa Dz. nr. 4, 00-460 Pł. 5-06/14. Dz. Sądziemście N. 51, Warszawski CZĘŚĆ OBIĘKTU: BUDYNEK KULTURY - MUSEUM
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJI
BRANŻA OPRACOWANIE	TOM 4
TYTUŁ RYSUNKU	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE -PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Luczak ul. Łódzka 10/102
BRANŻOWY PRZEWODZĄCY	mgr inż. Piotr Grabowski ul. Łódzka 10/102
SKALA 1:50	DATA marzec 2017 r. NR RYS. T-2

RZUT PIWNIC 1 : 50